

Отчет управляющей организации о выполненных за отчетный период с 01.01. по 31.12.2018г. работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом по ул. Таежная дом 44

№ п/п	Виды работ	Отчет о выполнении	Объем выполненных работ
1	2	3	4
А. обязательные работы и условия по содержанию и ремонту жилого дома			
1	Содержание общего имущества жилого дома		
1.1.	Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования	Ежедневно, кроме воскресенья	
2	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		
	Подметание территории с усовершенствованным покрытием в летний период – ручная уборка (отмостка, вход в подъезд)	1 раз в двое суток (65раз)	
	Уборка придомовой территории без покрытия от случайного мусора	1 раз в двое суток (65 раз) в летний период, 1 раз в неделю (30 раз) в зимний период	
	Уборка мусора с газонов, очистка урн	1 раз в двое суток (65 раз)	
	Уборка мусора на контейнерных площадках	Ежедневно, кроме воскресенья	
	Сдвигание свежевыпавшего снега с территории с усовершенствованным покрытием – ручная уборка (крыльца, вход в подъезд)	1 раз в двое суток (86раз) в зимний период	
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд)	1 раз в сутки в дни без снегопада	
	Посыпка территории песком (вход в подъезд)	2 раза в сутки во время гололеда (34 раза)	
	Очистка от снежных шапок, сосулек с кровель жилых домов	03.04.18г.	
	Очистка от наледи крышек люков, пожарных колодцев	1 раз в трое суток (57 раз)	
3	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации		
	Прочистка водосточных труб, колен и воронок	по мере необходимости, но не более 5% от объема	
	Ремонт просевшей отмостки	по мере необходимости, но не более 5% от объема	
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт и укрепление входных дверей	сентябрь	1,6м2
	Укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях	август	4шт
	Установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях	август	2шт
	Смена навесов на дверных блоках	сентябрь	3шт
	Подготовка к сезонной эксплуатации технических помещений дома	1 раз в год	

4	Подготовка систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения		
	Центральное отопление		
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления:		
	- в стояке	1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему периоду	
	- в радиаторном блоке		
	Слив и наполнение системы отопления	1 раз в год	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	1 раз в год	
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления	2 раза в год после отопительного сезона	
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков	по мере необходимости, но не более 20% от объема	
	Осмотр системы центрального отопления	2 раза в год	
5	Водопровод, канализация и горячее водоснабжение		
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	2 раза в год	
	Прочистка канализационных стояков, лежаков и выпусков	по мере необходимости, но не более 20% от объема	
	Замена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и водоотведения	По мере необходимости, не более 3,3% от объема	
	Замена. Вентиль ДУ15	Декабрь 2шт.	
	Перепаковали Лента фум	Декабрь 0,02	
	Замена Муфта переходная 16*1/2в.р.	февраль	2
	Замена. Вентиль ДУ20	февраль	1
	Электроснабжение		
	Замена перегоревших электроламп в подъездах, люминесцентных ламп и прожекторов фасадного освещения	4 раза в год	
	Замена светильников фасадного и подъездного освещения	1 раз в год, не более 10% от объема	
	Проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств, стационарного оборудования, выключателей и рубильников	1 раз в 3 года	
6	Проведение технических осмотров, техническое обслуживание и мелкий ремонт		
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, в местах общего пользования и конструктивных элементах здания	2 раза в год	
	Смена проушин	февраль апрель сентябрь	3шт
	Замена замков на входных дверях чердаков, тепловых узлов, ВРУ	февраль апрель сентябрь	2шт
	Техническое обслуживание внутридомового газового (электро-) оборудования	в течение года	
	Уборка мусора и грязи с кровли	2 раза в год	
	Удаление снега и наледи с кровель	03.04.18г.	
	Аварийное обслуживание	Круглосуточно	
	отопрели тр.пр.ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье	№284 от 12.01.18г	
	отопрели тр.пр.ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье	№319 от 13.01.18г	
	прочистили к/лежак ДУ 100 мм	№339 от 14.01.18г	
	заменяли участок тр.пр.ХВС ДУ 15 мм из МПТ, установили отс.вентиль на тр.пр.ХВС ДУ 15.	№382 от 15.01.18г	

	отогрели тр.пр.ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье	№627 от 19.01.18г	
	отогрели тр.пр.ХВС ДУ 15 мм в тех.подполье из МПТ	№649 от 20.01.18г	
	заменяли тр.пр.ГВС ДУ 16 мм из МПТ	№847 от 24.01.18г	
	отогрели тр.пр.ХВС ДУ 20 мм в тех.подполье	№850 от 25.01.18г	
	отогрели тр.пр. ХВС ДУ 20 мм	№ 514 от 21.02.18	
	перепаковали к/гайку на с/отопления	№ 48 от 2.04.18	
	Дератизация (лестничные клетки, технические помещения)	4 раза в год март июнь сентябрь декабрь	
	Дезинсекция (лестничные клетки, технические помещения)	4 раза в год март июнь сентябрь декабрь	
	Окраска контейнеров, ограждений контейнерных площадок и ограждений газонов	июнь	огражд.5шт конт 3
	Ремонт адресных указателей		
	Ремонт мест общего пользования (обшивки стен)	июль	6,0м2
	замена поврежденных листов кровли	август	2л
	текущий ремонт полов:		
	-смена досок в полах	август	1,4м2
	ремонт ступеней крыльца	март июль октябрь	5шт
	ремонт ступеней в деревянных лестницах	август	5шт
7	Услуги вывоза бытовых отходов		
	Вывоз твердых бытовых отходов	7 раз в неделю	
	Вывоз крупногабаритного мусора	6 раз в неделю	

Начальник РЭУ-1

А.В.Гребенник

Ст.мастер ЦРиТО

А.И.Капаров